

Złotów, dnia 16.02.2022r.

Powiat Złotowski – Starostwo Powiatowe w Złotowie  
Aleja Piasta 32  
77-400 Złotów

ORO.272.2.1.2022

### **TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1012P relacji Borucino - Podgaje**, złożono zapytania. Ich treść oraz wyjaśnienia przedstawiam poniżej:

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00046411/01 z dnia 2022-02-04**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00050678/01 z dnia 2022-02-08**

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

#### **Odpowiedź do pytania nr 1**

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) oraz stosownymi rozporządzeniami.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

#### **Odpowiedź do pytania nr 2:**

Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający dołącza zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 21 lipca 2021r., znak sprawy AB.67430.255.2021, wydane przez Starostę Złotowskiego oraz dokonuje korekty zapisów w SWZ i projekcie umowy uwzględniając wyżej wymieniony dokument.

#### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

#### **Odpowiedź do pytania nr 3:**

Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

#### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

#### **Odpowiedź do pytania nr 4:**

Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

**Odpowiedź do pytania nr 5:**

Zamawiający dołączył do SWZ całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź do pytania nr 6:**

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zastosowania w warstwie podbudowy kruszyw w kategorii C 50/30 zgodnie z dokumentacją projektową.

**Odpowiedź do pytania nr 7:**

Zgodnie z zapisami STWiOR D.04.04.02 pkt. 2.2.3 tab. nr 1 należy zastosować kruszywo w kategorii procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym - C 90/3.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zastosowania w warstwie odcinającej gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5-5$  MPa zgodnie z dokumentacją projektową.

**Odpowiedź do pytania nr 8:**

Zgodnie z zapisami STWiOR D.04.05.01 pkt. 1.3 należy wykonać warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem o parametrze  $R_m=5$ MPa.

**Pytanie nr 9:**

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania prac archeologicznych, ich koszt poniesie Zamawiający.

**Odpowiedź do pytania nr 9:**

Koszty wykonania prac archeologicznych ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 10:**

Proszę wskazać jakie obowiązki i ewentualne koszty Wykonawca ma zabezpieczyć po swojej stronie w przypadku konieczności prowadzenia prac archeologicznych. Pytanie dotyczy prac odkrywkowych, opłat za prace archeologiczne, koszty przechowania i transportu, koszty pochówku, koszty przygotowania operatu z badań.

**Odpowiedź do pytania nr 10:**

Wszystkie koszty prowadzenia prac archeologicznych ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 11:**

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku dokonania odkryć stanowisk archeologicznych Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do zakończenia badań?

**Odpowiedź do pytania nr 11:**

Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w paragrafie 16 ust. 2 projektu umowy.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania nasypów w całości z gruntu dowiezionego o parametrach wskaźnik różnoziarnistości  $U > 5$  przy spełnieniu wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 1,00$  dla górnej warstwy nasypu, wskaźnik wodoprzepuszczalności  $K > 5,2$  m/dobę, wskaźnik piaskowy  $WP > 50$ , zawartość frakcji żwirowej powyżej 20%. Czy też zgodnie z zapisami specyfikacji tylko górna warstwa (nie mniej niż 50 cm) ma być wykonana z pospółki różnoziarnistej o wyżej wymienionych parametrach.

**Odpowiedź do pytania nr 12:**

Zamawiający informuje, że do budowy nasypu należy użyć materiału odpowiadającego parametrom opisanym w pkt. 2.2. STWiOR D.02.01.03 zaktualizowanych specyfikacji technicznych.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do wykonania nasypów materiałów o niższych parametrach.

**Odpowiedź do pytania nr 13:**

Zamawiający informuje, że do budowy nasypu należy użyć materiału odpowiadającego parametrom opisanym w pkt. 2.2. STWiOR D.02.01.03 zaktualizowanych specyfikacji technicznych.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający zmienił konstrukcję przepustu w km 5+334. Pozycje kosztorysowe dotyczące tego przepustu nie są zgodne z dokumentacją projektową.

**Odpowiedź do pytania nr 14:**

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar. Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, informacyjny i nie są podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę wyceny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Podstawą wyliczenia ceny oferty powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający potwierdza, że załączony przedmiar jest podstawą do wykonania wyceny dotyczącej przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź do pytania nr 15:**

Załączone do SWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, informacyjny i nie są podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę wyceny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Podstawą wyliczenia ceny oferty powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Z poważaniem  
Ryszard Goławski – Starosta Złotowski  
Dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym